



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 109 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №19. (ОГРН 1022700519841, ИНН 2726003703). Юридический
адрес: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 79. Место
фактического нахождения объекта защиты: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, д. 79.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки вышшего
заместителем главного государственного инспектора г. Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору
Школьниковым П.А.

Отделом надзорной деятельности по г. Комсомольску-на-Амуре

(наименование органа ОНД)

№ 109 от " 30 " октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 30 мин. " 07 " ноября 2018 г. по
10 ч. 00 мин. " 03 " декабря 2018 г. проведена проверка.

Государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Антоновой
Варварой Александровной

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №19. (ОГРН 1022700519841, ИНН 2726003703).
Юридический адрес: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская,
д. 79. Место фактического нахождения объекта защиты: 681007, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 79

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: директором МОУ СОШ №19 Деминой Т.Ю., заместителем директора по АХР
Стецюк Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии
с ст.5, ст. 6 №123 ФЗ. Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной
безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности,
предусмотренным ч.3, ст.4ФЗ №123 Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Пр-д-пис-а-	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указы-
---------------	---	--	---	--

ния			пожарной безопасности	вается только выполнение)
1	На 3 этаже в кабинете №5 горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м	ст.54 ч.2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	30 ноября 2019 год	
2	На 3 этаже в кабинете №6 горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м	ст.54 ч.2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	30 ноября 2019 год	
3	На 3 этаже в кабинете №4 горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м	ст.54 ч.2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	30 ноября 2019 год	
4	На 2 этаже в кабинете №13 горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м	ст.54 ч.2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	30 ноября 2019 год	
5	Люк, отделяющий чердачное помещение от общей лестничной клетки (левое крыло) не соответствует пределу огнестойкости EI-30.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1, ст. 4 ч. 3; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.1; ст. 59 п.1; ст.88 ч.1 ч.2 ч.3. СП 4.13130.2013 п. 7.7.	30 ноября 2019 год	
6	Люк, отделяющий чердачное помещение от общей лестничной клетки (правое крыло) не соответствует пределу огнестойкости EI-30.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1, ст. 4 ч. 3; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.1; ст. 59 п.1; ст.88 ч.1 ч.2 ч.3. СП 4.13130.2013 п. 7.7.	30 ноября 2019 год	
7	При выходе с коридоров 3 этажа в лестничную клетку отсутствует уплотнение в притворах препятствующие распространению пожара между этажами.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.3; ст. 53 ч.2 п.1; ст.88 ч.19	30 ноября 2019 год	
8	При выходе с коридоров 2 этажа в лестничную клетку отсутствует уплотнение в притворах препятствующие распространению пожара между этажами.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.3; ст. 53 ч.2 п.1; ст.88 ч.19	30 ноября 2019 год	
9	В здании соединительные линии систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены не огнестойким кабелем, не обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной	Н 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст. 4 ч. 3; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.3; ст. 54; ст.82 ч. 7; ст.82 ч. 8; ст.84 ч. 7 Федерального закона от 22.07.2008. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением	30 ноября 2019 год	

	эвакуации людей в безопасную зону.	Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 61. СП 6.13130.2013 п.4.1, п.4.8, п.4.9 СП 3.13130.2009. ГОСТ Р 53315-2009 табл.2. ГОСТ 31565-2012.		
10	Во время отсутствия основного источника питания аккумуляторные батареи не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течении 24 ч. плюс 1 ч. работы систем пожарной автоматики в тревожном режиме.	Н 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст. 4 ч. 3; ст.6 ч.1 п.1; п. 15.3 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	30 ноября 2019 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору
Антонова В.А.

" 03 " декабря 20 18 г.

Предписание 109/1/1 от 03.12.2018 г. на 2 листах для исполнения получил:

" 03 " 12 20 18 г.



Антонина Т.А.
(должность, фамилия, инициалы)